



河北省国产涉及饮用水卫生安全产品 卫生许可批件

产 品 名 称	宝塑牌给水用抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯 (PVC-O) 管材
产 品 类 别	输配水设备
产品规格或型号	DN110mm~630mm
申 请 单 位	河北建投宝塑管业有限公司
申 请 单 位 地 址	易县经济开发区
实 际 生 产 企 业	河北建投宝塑管业有限公司
实际生产企业地址	易县经济开发区
审 批 结 论	经审核, 该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定, 现予批准。
批 准 文 号	冀卫水字 (2015) 第 0127 号
批 准 日 期	2015 年 9 月 15 日
批 件 有 效 期	截至 2019 年 9 月 14 日

产品技术信息:

产品说明: 宝德牌给水用抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材, 管径: 110mm~630mm, 材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)的要求。

主要成份: 聚氯乙烯、有机锡、石蜡、硬脂酸钙、聚乙烯蜡、二氧化钛、炭黑、酞青蓝

使用范围: 本产品适用于生活饮用水的输送系统, 适用水温不超过45℃; 适用水压为0.63 MPa~2.5MPa。

注意事项:

- 1、管材在运输时, 不得曝晒、沾污、重压、抛摔和损伤。
- 2、管材应堆放整齐, 承口部位应交错放置, 避免挤压变形。管材不得曝晒。
- 3、管材应水平整齐堆放, 堆放高度不得超过1.5m。

备注: 1. 本批件只对与所载明内容(包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等)一致的产品有效, 且必须在本批件注明的实际生产企业生产。
2. 批准时仅对其所申报材料对应产品的卫生安全性进行了审核, 未对其所宣传的功能和其他质量问题进行评价。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。



河北省卫生和计划生育委员会

2015 年 9 月 15 日

