



2015000585E



检测
CNAS L1049

检 验 报 告

报告编号 2015(G)05012

样品名称 给水用抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材

委托单位 北京新华节水产品认证有限公司

检验类别 抽样检验

国家化学建筑材料测试中心

材料测试部

测试专用章

国家化学



2015000585E

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检测
CNAS L1049地址:北京市北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编:100013
电话:(010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479网址:www.plastic-test.net
传真:(010) 59202784

检 验 报 告

报告编号: 2015(G)05012

共 2 页 第 1 页

委托单位	北京新华节水产品认证有限公司	检验类别	抽样检验
生产单位	河北建投宝塑管业有限公司	生产日期	2015.04.13
样品名称	给水用抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材	注册商标	/
样品规格	d_n200 , SDR51	样品外观	蓝色
抽样基数	800m	样品编号	/
抽样数量	8 根	产品批号	/
封样地点	河北建投宝塑管业有限公司库房	委托日期	2015.04.17
封样单位	北京新华节水产品认证有限公司	封样日期	2015.04.14
检验结论	<p>所检管材根据委托单位要求的检验项目,并按照行业标准 CJ/T 445-2014“给水用抗冲抗压双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材及连接件”进行检验,所检结果详见第2页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2015年05月04日</p>		
备 注	/		

批准:

魏若奇

审核:

J. J. J.

一筑
材料
★
测试专



2015000585E

国家化学建筑材料测试中心

(材料测试部)

检测
CNAS L1049地址:北京市北三环东路14号北京化工研究院(和平东桥向东200米路南) 邮编:100013
电话:(010) 64208747、64200694、64224642、84290301、59202479网址:www.plastic-test.net
传真:(010) 59202784

检 验 报 告

报告编号: 2015(G)05012

共 2 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定	检 验 方 法
1	规格尺寸, mm	200.0≤外径≤200.6 壁厚≥3.9	200.3 4.2	合格	GB/T 8806-2008
2	拉伸强度, MPa	≥48	61.2	合格	GB/T 8804.2-2003
3	环刚度, kN/m ²	/	3.42	/	GB/T 9647-2003
4	落锤冲击试验, (0℃)	TIR≤10%	通过	合格	GB/T 14152-2001
5	耐静液压性能	20℃, 环应力56MPa, 10h 无破裂, 无渗漏	通过	合格	GB/T 6111-2003

(以 下 空 白)



主检: 李玉娥 张瑞卿 孙佳文

注 意 事 项

1. 本报告无“测试专用章”及“骑缝章”无效。
2. 本报告无审核、批准人签字无效。
3. 本报告页数不全或经涂改无效。
4. 本报告仅对来样负责,委托方提供的信息本中心不负责核实。
5. 对本报告若有异议应于收到报告之日起十五日内向本中心提出,逾期不予受理。
6. 未经本中心书面批准,不准复制本报告(完全复制除外)。